

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ
МӘҒАРИФ МИНИСТРЛЫҒЫ
Һаулығының мөмкинселлектәре сикләнгән
укуысылар өсөн Бакалы коррекцион мәктәп-
интернатының дәүләт бюджет дөйөм белем биреү
учреждениһе
452650, Бакалы, Кызыл партизан урамы, 31/1
Тел., факс (34742) 2-37-00
E-mail: bshibak@rambler.ru
ОГРН 1020200612123 ИНН 0207003336

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ БАКАЛИНСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
452650, с. Бакалы, ул. Красных партизан, 31/1
Тел., факс (34742) 2-37-00
E-mail: bshibak@rambler.ru
ОГРН 1020200612123 ИНН 0207003336

Исх. № 166 от «16» октября 2017 г.

Главному государственному
инспектору г.Дюртюли,
Дюртюлинского, Илишевского,
Бакалинского, Кушнареновского
и Чекмагушевского районов РБ по
пожарному надзору
Юлчурина У.Ю.

Уважаемый Урал Юлаевич!

Администрация ГБОУ Бакалинская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья сообщает, что:

плановой выездной проверкой государственным инспектором г. Дюртюли, Дюртюлинского, Илишевского, Бакалинского, Кушнареновского и Чекмагушевского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору было выписано Предписание № 142/1/1 где были выявлены следующие замечания:

- нарушение п.42 «в» Правил противопожарного режима в РФ - на лестничной клетке в правом крыле здания школы на лестничной площадке допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника– исправлено.

- нарушение п. 10 Приказа МЧС России от 12.12.2007 г № 645- в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности не указан вид проводимого инструктажа – исправлено, также закуплен новый журнал.

Директор школы



Л.А. Гималтдинова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Гималтдинова Любовь Анатольевна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022