

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Дюртюлинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управле-  
ния надзорной деятельности и профилактической работы

Предписание № 142/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Бакалинская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, руководителю  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнего индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Дюртюли, Дюртюлинско-го, Илишевского, Бакалинского, Купшаренковского и Чекмагушевского районов РБ по пожарному надзору Юлчурина У.Ю. от «29» августа 2017 года № 142, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «29» сентября 2017 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Дюртюли, Дюртюлинского, Илишевского, Бакалинского, Купшаренковского и Чекмагушевского районов РБ по пожарному надзору капитаном внутренней службы Галиным Артуром Ильфатовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

зданий общеобразовательного учреждения ГБОУ Бакалинская КШИ для обучающихся с ОВЗ по адресу: Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Бакалы, ул. Красных Партизан, 31/1

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором ГБОУ Бакалинская КШИ для обучающихся с ОВЗ Гималтдиновой Любовью Анатольевной, заместителем директора ГБОУ Бакалинская КШИ для обучающихся с ОВЗ по АХЧ Варламовым Николаем Анатольевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	в лестничной клетке в правом крыле здания школы на лестничных площадках допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 «в» Правил противопожарного режима в РФ	29.10.2017	
2	в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности не указан вид проводимого противопожарного инструктажа	п. 10 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645	29.10.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Дюртюли,  
Дюртюлинского, Илишевского, Бакалинского,  
Кушнаренковского и Чекмагушевского районов РБ  
по пожарному надзору Галии Артур Ильфатович  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



*Галия*  
(подпись)

« 29 » сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

*Л.А.*

(подпись)

Директор ГБОУ Бакалинская КШИ для обучающихся с ОВЗ  
Гималтдинова Л.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » сентября 2017 г.

Телефон доверия: 8-347-233-99-99