



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064  
Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49  
E-mail: aup@priuralnadzor.ru, http://www.zural.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-14/4707 П

Республика Башкортостан,  
Бакалинский район,  
с. Бакалы,  
ул. Красных партизан, д. 31/1

21.09.2018  
Законному представителю  
юридического лица:  
ГБОУ Бакалинская КШИ  
для обучающихся с ОВЗ

По результатам плановой выездной проверки соблюдения обязательных требований  
**Вам предписывается** в согласованные сроки устранить выявленные нарушения:

№ п/п	Сведения и характер выявленных нарушений	Наименование, пункт нарушенного нормативного документа	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5
1.	В организации не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования, проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования, модернизация и реконструкция оборудования электроустановок, испытания устройств молниезащиты оборудования электроустановки.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП)	10.04.2019	
2.	Отсутствует организационно - распорядительный документ руководителя организации о назначении: ответственного за электрохозяйство, заместителя ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.2.3 ПТЭЭП	10.04.2019	
3.	Не имеется должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его	Пункт 1.2.6 ПТЭЭП	10.04.2019	

	<p>обязанностей по: организации обслуживания электроустановок и ликвидации аварийных ситуаций, контролю наличия, своевременной проверки и испытаний средств защиты в электроустановках и инструмента, обеспечению проверки электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования с отметкой на схемах, пересмотру инструкций и электрических схем не реже 1 раза в 3 года или перед вводом нового оборудования, обеспечению установленного порядка допуска в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок, организации разработки и ведению документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок, организации допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала, организации безопасного проведения работ в электроустановках, обеспечению своевременного и качественного выполнения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок.</p>		
4.	<p>В организации не выполняются требования в соответствии с действующими нормами в зависимости от характера выполняемых работ по: обеспечению персонала индивидуальными средствами защиты для безопасного производства работ в электроустановках.</p>	Пункт 1.7.16 ПТЭЭП	10.04.2019
5.	<p>В организации не имеется комплект технической документации: исполнительные рабочие схемы электрических соединений.</p>	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП	10.04.2019
6.	<p>Оперативным персоналом организации не обеспечено ведение на рабочем месте документации: оперативного журнала, журнала учета электрооборудования.</p>	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП	10.04.2019
7.	<p>В организации не обеспечено наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок документации: списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования, однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.</p>	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП	10.04.2019
8.	<p>В организации не выполнено требование по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ.</p>	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП	10.04.2019
9.	<p>В организации не выполнены требования по нанесению предупреждающих надписей и пла-</p>	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП	10.04.2019



	катов в РУ: надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов, наличия предупреждающих плакатов и знаков на дверях РУ.			
10.	В организации на кабельных линиях отсутствуют бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием: марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП	10.04.2019	
11.	В организации не проводятся осмотры заземляющих устройств: визуальные - видимой части.	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП	10.04.2019	
12.	Организацией не обеспечено наличие заполненных паспортов заземляющих устройств.	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП	10.04.2019	
13.	В организации не обеспечено наличие одноконтурных схем освещения на щитах и сборках сети.	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП	10.04.2019	
14.	В организации не имеются графики работ по: очистке светильников, осмотру сети электрического освещения, ремонту электрического освещения.	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП	10.04.2019	
15.	Работодателем не обеспечено наличие испытанных средств индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках. Работодателем не обеспечено наличие приспособлений, обеспечивающих безопасное проведение работ в электроустановках. Работодателем не обеспечен контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений. Работодателем не обеспечено проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств.	Пункт 1.3.9 ПТЭЭП пункт 1.4 ПОТЭЭ; Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. № 74н «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации,	10.04.2019	

		регистрационный № 41781 от 13 апреля 2016 г.) (далее - ПОТЭЭ)		
16.	Организацией в инструкции по переключениям не предусмотрен порядок действий персонала при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при несчастных случаях.	Пункт 3.8 ПОТЭЭ	10.04.2019	
17.	В организации не обеспечено оформление работ в действующих электроустановках: перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем.	Пункты 4.1, 4.2, приложение 7 ПОТЭЭ	10.04.2019	

Невыполнение предписания в установленные сроки является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Государственный инспектор  
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



А.Г. Никулин

С предписанием ознакомлен(а) и один экземпляр для исполнения получил(а):

Директор ГБОУ Бакалинская КШИ для обучающихся с ОВЗ  
Гималтдинова Л.А.



«21» сентября 2018 года