



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064  
Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49  
E-mail: aup@priuralnadzor.ru, http://www.zural.gosnadzor.ru

Республика Башкортостан, Бакалинский район,  
с. Бакалы, ул. Красных партизан, д. 31/1.

(место составления акта)

« 31 » мая 20 19 г.

(дата составления акта)

17-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору юридического лица:  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
Бакалинская коррекционная школа-интернат для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья**

№ 29-14/2321 А

По адресу: 452650, Республика Башкортостан, Бакалинский район, с. Бакалы,  
ул. Красных партизан, д. 31/1.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления  
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
И.А. Коротова о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица  
от 22 апреля 2019 года № 2321-рп

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка выполнения пунктов: 1-17 ранее вы-  
данного предписания от 21.09.2018 № 29-14/4707 П срок устранения которых истек  
10.04.2019 в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Бакалинская  
коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями  
здоровья (ГБОУ Бакалинская КШИ для обучающихся с ОВЗ).

ИНН 0207003336, ОГРН 1020200612123.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчества (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: с 14.05.2019 по 31.05.2019 – 5 дней/30 часов.  
Акт составлен: Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Западно-Уральское управление Ростехнадзора).

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

законный представитель юридического лица:

Директор ГБОУ Бакалинская КШИ для обучающихся с ОВЗ

Гималтдинова Л.А.

«06» мая 2018 года 11-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Никулин Александр Геннадьевич – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Республике Башкортостан Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ Бакалинская КШИ для обучающихся с ОВЗ – Гималтдинова Любовь Анатольевна, зам. директора по АХЧ – Варламов Николай Анатолиевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание от 21.09.2018 № 29-14/4707 П выполнено.

№ п/п	Сведения и характер выявленных нарушений	Наименование, пункт нарушенного нормативного документа	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5
1.	В организации не обеспечено проведение технического обслуживания оборудования, проведение планово-предупредительных ремонтов оборудования, модернизация и реконструкция	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, ут-	10.04.2019	Выполнено.

	оборудования электроустановок, испытания устройств молниезащиты оборудования электроустановки.	вержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП)		
2.	Отсутствует организационно - распорядительный документ руководителя организации о назначении: ответственного за электрохозяйство, заместителя ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.2.3 ПТЭЭП	10.04.2019	Выполнено.
3.	Не имеется должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по: организации обслуживания электроустановок и ликвидации аварийных ситуаций, контролю наличия, своевременной проверки и испытаний средств защиты в электроустановках и инструмента, обеспечению проверки электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования с отметкой на схемах, пересмотру инструкций и электрических схем не реже 1 раза в 3 года или перед вводом нового оборудования, обеспечению установленного порядка допуска в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок, организации разработки и ведению документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок, организации допуска к самостоятельной работе электротехнического персонала, организации безопасного проведения работ в электроустановках, обеспечению своевременного и качественного выполнения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок.	Пункт 1.2.6 ПТЭЭП	10.04.2019	Выполнено.
4.	В организации не выполняется требования в соответствии с действующими нормами в зависимости от характера выполняемых работ по: обеспечению персонала индивидуальными средствами защиты для безопасного производ-	Пункт 1.7.16 ПТЭЭП	10.04.2019	Выполнено.

	ства работ в электроустановках.			
5.	В организации не имеется комплект технической документации: исполнительные рабочие схемы электрических соединений.	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП	10.04.2019	Выполнено.
6.	Оперативным персоналом организации не обеспечено ведение на рабочем месте документации: оперативного журнала, журнала учета электрооборудования.	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП	10.04.2019	Выполнено.
7.	В организации не обеспечено наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок документации: списков работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования, однолинейной схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования, инструкции по предотвращению и ликвидации аварий.	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП	10.04.2019	Выполнено.
8.	В организации не выполнено требование по очистке от пыли и грязи оборудования в РУ.	Пункт 2.2.17 ПТЭЭП	10.04.2019	Выполнено.
9.	В организации не выполнены требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов в РУ: надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов, наличия предупреждающих плакатов и знаков на дверях РУ.	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП	10.04.2019	Выполнено.
10.	В организации на кабельных линиях отсутствуют бирки на открыто проложенном кабеле в начале и конце линии с указанием: марки кабеля, напряжения, сечения, номера или наименования линии.	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП	10.04.2019	Выполнено.
11.	В организации не проводятся осмотры заземляющих устройств: визуальные - видимой части.	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП	10.04.2019	Выполнено.
12.	Организацией не обеспечено наличие заполненных паспортов заземляющих устройств.	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП	10.04.2019	Выполнено.
13.	В организации не обеспечено наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети.	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП	10.04.2019	Выполнено.
14.	В организации не имеются графики ра-	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП	10.04.2019	Выполнено.

	бот по: очистке светильников, осмотру сети электрического освещения, ремонту электрического освещения.			
15.	Работодателем не обеспечено наличие испытанных средств индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках. Работодателем не обеспечено наличие приспособлений, обеспечивающих безопасное проведение работ в электроустановках. Работодателем не обеспечен контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений. Работодателем не обеспечено проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств.	Пункт 1.3.9 ПТЭЭП пункт 1.4 ПОТЭЭ; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 30593 от 12 декабря 2013 г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. № 74н «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный № 41781 от 13 апреля 2016 г.) (далее - ПОТЭЭ)	10.04.2019	Выполнено.
16.	Организацией в инструкции по переклочениям не предусмотрен порядок действий персонала при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при несчастных случаях.	Пункт 3.8 ПОТЭЭ	10.04.2019	Выполнено.
17.	В организации не обеспечено оформление работ в действующих электроустановках: перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем.	Пункты 4.1, 4.2, приложение 7 ПОТЭЭ	10.04.2019	Выполнено.

Запись в «Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля» внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

А.Г. Никулин



Л.А. Гималтдинова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-  
ставителя)

«Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля» отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

А.Г. Никулин

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-  
ставителя)

Л.А. Гималтдинова

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-  
ставителя)

Прилагаемые к акту документы:

### Выводы и предложения:

в результате анализа материалов проведенной внеплановой выездной проверки выполнения пунктов: 1-17 ранее выданного предписания от 21.09.2018 № 29-14/4707 П срок устранения которых истек 10.04.2019 юридическим лицом: ГБОУ Бакалинская КШИ для обучающихся с ОВЗ в процессе осуществления деятельности обязательных требований правовых актов установлено следующее:

1. Нарушения, указанные в предписании от 21.09.2018 № 29-14/4707 П устранены, эксплуатация электроустановок осуществляется удовлетворительно.

Подписи лиц, проводивших поверку:

Государственный инспектор  
Западно-Уральского управления Ростехнадзора



А.Г. Никулин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБОУ Бакалинская КШИ  
для обучающихся с ОВЗ





Л.А. Гималтдинова  
«31» мая 2019 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Гималтдинова Любовь Анатольевна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022