

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском,
Шаранском районах

ул. Лесовода Морозова, 1, г. Туймазы, Республика Башкортостан, 452750
тел./факс (347) 2488272495, e-mail: rpnrb02@rpnrb.ufanet.ru

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Бакалинская
коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, ОГРН 1020200612123, ИНН 0207003336

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, фамилия, имя,
отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений № 15

от «28» февраля 2019 г.

ГБОУ Бакалинская КШИ для обучающихся с ОВЗ
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 18 от «28» февраля 2019 г. и выявленных
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере
санитарно – эпидемиологического благополучия населения

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2
статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» выдаю Вам **предписание:**

1. В кабинете информатики при размещении рабочих мест с ПЭВМ обеспечить расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), из расчета не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м согласно п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
2. В кабинете № 305 над классной доской оборудовать софит, в кабинете № 207 обеспечить размещение софита над классной доской выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской согласно п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10;
3. Обеспечить отделку спортивных мат в спортивном зале, сухого бассейна в кабинете психологической разгрузки, спортивного инвентаря в тренажерном зале без повреждения покрытия, допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10;
4. В кабинете № 305, учительской, кабинете психолога, библиотеке, душевой в изоляторе, туалета для сотрудников на 2 этаже, кладовой для хранения белья, в туалетной комнате для мальчиков спального корпуса, в подсобном помещении 3 этажа обеспечить отделку стен, допускающую проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, гладкими, деформированными, допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств согласно п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10;

5. Обеспечить целостность стекольных полотен на лестничном пролете согласно п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;
6. Обеспечить целостность линолеума в каб. № 313, обеспечить отделку пола на лестничном пролете, в кабинете трудового обучения без щелей и без нарушения целостности согласно п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;
7. Обеспечить наличие ограждения отопительных приборов в кабинете ритмики согласно п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;
8. Обеспечить отделку потолков в помещения без подтеков, гладкими, гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
9. Обеспечить замену перегоревших осветительных приборов по мере выхода из строя согласно п. 6.7 СанПиН 2.4.2.3286-15;
10. Кабинет физики оборудовать специальным демонстрационным столом на подиуме согласно п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;
11. Обеспечить наличие на пищеблоке цельнометаллических столов согласно п. 5.10, приложения № 1 СанПиН 2.4.5.2409-08;
12. В рыбном цехе обеспечить замену ванны для обработки сырья согласно требованиям п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08;
13. В овощном цехе обеспечить наличие ванны для мытья овощей согласно п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08;
14. Обеспечить подводку горячей воды к раковинам в овощном цехе согласно п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08;
15. Обеспечить наличие двух комплектов сменных чехлов на мягкую мебель согласно требованиям п. 11.8 СанПиН 2.4.2.3286-15;
16. Смена постельного белья проводить не реже, чем 1 раз в неделю, согласно п. 11.5 СанПиН 2.4.2.3286-15;
17. Обеспечить наличие наматрастников, банное полотенце согласно п. 11.5 СанПиН 2.4.2.3286-15;
18. В медицинском кабинете обеспечить наличие в полном объеме укладки на случай выявления больного педикулезом согласно п. 13.3 СанПиН 3.2.3215-14 .
19. Обеспечить постоянное функционирование электрополотенец при входе в обеденный зал согласно п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.
20. Обеспечить проведение искусственной витаминизации 3 блюда согласно требованиям 14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08;
21. Витаминизация третьих блюд проводится в зависимости от возраста учащихся согласно требованиям п. 9.3 СанПиН 2.4.5.2409-08;
22. Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному примерному меню согласно п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08;
23. В журнале бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов обеспечить наличие данных о всех скоропортящихся продуктах, используемых в рационе питания, а именно рыбы, мяса говяжьего, мяса кур согласно п. п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08;
24. Обеспечить наличие маркировочных ярлыков на все продукты до окончания срока реализации согласно п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08.

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке; указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения; указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее **в срок до 10.02.2020 г.**

Представить копии документов, подтверждающие выполнение предписания (накладные, фото, акты выполненных работ).

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5. КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекишевском, Шаранском районах



подпись

Окружко М.Н.
расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил:

дата

подпись

должность, Ф.И.О. (при наличии)

Получила директор А. Гималетдинова Л. А.
28.02.2019 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Гималтдинова Любовь Анатольевна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022